

Aparatos para iluminación de depósitos en atmósferas explosivas

Serie: KFL

Tank inspection lighting for hazardous areas



Serie: KFL

Tankinspektionsleuchte für gefährliche Bereiche

Serie: KFL


NOR 000111514058

CHBA000083




Powering Business Worldwide


1 Dimensiones y peso / Dimensions and weight / Abmessungen und Gewicht



Patas soporte de montaje PR incluidas en el suministro.
 Mounting legs PR included in the supplying.
 Im Lieferumfang enthaltene Befestigungsteile (PR).



Tipo / Type / Typ: KFL...T
 Peso / Weight / Gewicht: 3.10 Kg



KFL...
 2.00 Kg

2 Posibilidades de iluminación a través de mirillas según DIN 28120

Lighting possibilities through sight glass according to DIN 28120
 Beleuchtungsmöglichkeiten durch Sichtglass gemäß DIN 28120

Solo alumbrado. Desde DN40 a DN125.
Deben utilizarse patas de montaje rectas tipo PR.


Only lighting from DIN40 to DIN125. Straight mounting legs PR type to be used.

Nur Beleuchtungen von DN 40 bis DN 125. Es sind gerade Befestigungsteile (Typ PR) zu verwenden.

Alumbrado y visión. Debe utilizarse la pantalla antideslumbrante tipo PAD y las patas de montaje lateral PI, ver accesorios en catálogos EATON Crouse-Hinds Series.

Lighting and vision. Anti glare shield PAD type and mounting legs PI type to be used, see accessories in EATON Crouse-Hinds Series catalogue.


Licht-Sicht-Systeme. Blendschutz Typ PAD und Befestigungsteile Typ PI sind zu verwenden. Siehe Zubehör des EATON Crouse-Hinds Series Katalogs.



3 Ejemplo de montaje

/ Mounting example / Montagebeispiel

Sobre bridas DN 125, 150 ó 200 (montaje descentrado)
 On sight glasses DN 125, 150 or 200 (placed out of center)
 Mit Sichtgläser DN 125, 150 oder 200 (nicht mittig platziert)



4 Diagrama de conexión Serie KFL

Wiring diagram Serie KFL
 Schaltplan Serie KFL




Tabla 1 / Table 1 / Tabelle 1

Tipo Type Typ	Tensión Voltage Spannung	Portaámparas Lampholder Lampenfassung	Trafo
KFL 50 IM	230V/50Hz	GU 10	NO
KFL 50 IM	12V	Ba 15d	NO
KFL 50 IM	24V AC/DC	GU 5.3	NO
KFL 7 LED	100/240V	GU 10	NO
KFL7 LED	12V/24V	GU 5.3	NO
KFL 50 TIM	230V/50Hz	Ba 15d	x/12V

Otros ver carátula de la luminaria
 Others see luminaire label
 Siehe Leuchtenetikett für weitere

Tabla 2 / Table 2 / Tabelle 2

Tipo Type Typ	Clase temperatura Temperature class Temperaturklasse		Temperatura superficial Max. Max. surface temperature Max. Oberflächentemperatur	
	Ta ≤ 40°C	Ta ≤ 55°C	Ta ≤ 40°C	Ta ≤ 55°C
Halogen 50W	T4	T3	T 125°C	T 120°C
Halogen 20W	T4	T4	T 105°C	T 120°C
LED ≤ 10W	T6	T6	T 85°C	T 85°C

1. Instrucciones de seguridad

La instalación y conexiones eléctricas de las luminarias deben ser realizadas por electricistas y/o personal cualificado e instruido de acuerdo con IEC/EN 60079-14 y la respectiva legislación nacional para aparatos eléctricos en atmósferas explosivas.

Deben observarse las reglas nacionales de seguridad y de prevención de accidentes, así como las instrucciones de seguridad indicadas en este manual en itálica-negrita, como este texto.

Estas luminarias no deben instalarse ni funcionar en emplazamientos peligrosos de Zonas 0 ó 20.

Deben considerarse por el usuario los requisitos de la norma IEC/EN 60079-31 en relación con excesivos depósitos de polvo y temperatura. Las temperaturas superficiales indicadas no se aplican con capas de polvo de más de 5mm de espesor.

No abrir con tensión y dejar transcurrir al menos 10 minutos antes de abrir la luminaria para permitir un adecuado enfriamiento.

Debe tenerse en cuenta la clase térmica y el grupo de explosión que aparece en la caratula de las luminarias y en la tabla 2

Se observará la temperatura ambiente de uso para garantizar el cumplimiento de la clase térmica o la temperatura superficial indicada en la caratula de la luminaria y en la tabla 2.

Las luminarias se harán funcionar según lo previsto y únicamente deben utilizarse cuando no existan defectos, estén limpias y en perfectas condiciones de uso.

Mantenga la envolvente debidamente cerrada cuando la luminaria este en funcionamiento.

Deben observarse los datos técnicos indicados en el punto 3 como así también los indicados en la luminaria.

No están permitidos los cambios en el diseño ni las modificaciones en las luminarias que puedan afectar la protección contra explosión. Evitar múltiples funcionamientos de corta duración.

Para reemplazos y reparaciones deben usarse solo recambios originales EATON Crouse-Hinds Series.

Las reparaciones que afecten al modo de protección, sólo pueden ser realizadas por EATON Crouse-Hinds Division o por personal cualificado y seguidamente revisadas por un experto de acuerdo con los respectivos reglamentos nacionales.



Antes de su puesta en funcionamiento, las luminarias se comprobarán de acuerdo con las instrucciones de la sección 6.

Cualquier material extraño deberá ser retirado de las luminarias antes de su puesta en funcionamiento. No guardar estas instrucciones de operación en el interior de las luminarias durante su funcionamiento.

2. Conformidad con normas

Estos equipos para atmósferas explosivas están conformes a las normas indicadas en la declaración de conformidad UE. Han sido diseñados, fabricados y ensayados según el estado del arte y de la técnica actual y de acuerdo con EN ISO 9001 e IEC/EN 80079-34.

3. Datos técnicos

Marcado:	 
Para clase térmica y temperatura superficial	Véase tabla 2
Las luminarias marcadas Ex de, poseen una caja de conexión separada, con modo de protección seguridad aumentada Ex - e.	
Certificado de examen CE de tipo:	LOM 02ATEX2035
Tensión nominal:	Vease tabla 1 y carátula de la luminaria
Bornes:	2x2,5mm ² L,N,PE int. : 2x6mm ² PE ext. (usar terminal redondo, no incluido)
Grado de protección según IEC/EN 60529:	IP 66
Clase de aislamiento según IEC/EN 60598:	I
Temperatura ambiente de uso:	-20°C a +55°C
Versión baja temperatura:	-50°C a +55°C
Observar la Tw de las lámparas, si estas lámparas no estan incluidas en el suministro, EATON no puede garantizar la vida útil de las mismas.	
Temperatura de almacenamiento en embalaje original:	-50°C a +55°C
Material:	Aleación de aluminio exento de Cu
Globo:	Vidrio Borosilicato
Terminación:	Pintura epoxi
Color (versión estándar):	RAL 7032, tapa RAL 7016
Dimensiones:	Véase Fig. 1
Entradas de cable:	2xM25x1,5 - una taponada

4. Ámbito de aplicación

Estas Luminarias, están diseñadas para su uso en atmósferas potencialmente explosivas, Zonas 1 y 2 según IEC/EN 60079-10-1 y en zonas 21 y 22 según IEC/EN 60079-10-2.

Los materiales de la envolvente utilizada, incluidas las partes metálicas externas, son materiales de alta calidad que garantizan la resistencia a la corrosión y resistencia a las sustancias químicas de acuerdo a los requisitos para uso en un ambiente industrial "normal", como ejemplo entre otros, los siguientes:

- Aluminio exento de cobre.
- Acero inoxidable.
- Acabado con pintura epoxi en polvo.
- Vidrio borosilicato

En caso de uso en un ambiente muy agresivo, por favor, consulte previamente con el fabricante.

5. Uso / Propiedades

Las luminarias pueden ser usadas en interior o exterior para iluminar áreas peligrosas por atmósferas potencialmente explosivas de gas o polvo. La clase térmica, el grupo de explosión y la temperatura ambiente de uso pueden encontrarse en las tablas y datos técnicos de este manual de instrucciones.

Se deberán tener en cuenta los datos indicados en las secciones 2 y 4 durante el uso. No está permitida ninguna aplicación o uso fuera de la aquí descrita sin una declaración de consentimiento escrita por parte de EATON Crouse-Hinds Division.

Se observarán las instrucciones estipuladas en la sección 7 de estas instrucciones de uso durante la operación. El operador/usuario debe determinar bajo su única responsabilidad la idoneidad del equipo para su uso previsto y asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con ello.

6. Instalación

La instalación y operación deben ser realizadas de acuerdo con IEC/EN 60079-14, la normativa nacional pertinente y las normas generalmente reconocidas de la ingeniería.

El transporte y almacenamiento de estas luminarias sólo está permitido en su embalaje original y en las posiciones especificadas.

Tener especial cuidado cuando se instalan, mantienen o reparan las luminarias de no dañar la piel exterior del vidrio, ya sea por pequeños golpes, abrasión, arenado, etc. ya que esto puede debilitar sus propiedades mecánicas.

La radiación solar directa e intensa en áreas de alta temperatura ambiente puede producir una temperatura inadmisiblemente elevada en el interior de las luminarias. Esto puede resultar en una reducción drástica de la vida útil de las lámparas y de los componentes electrónicos interiores. Por lo tanto las luminarias deben estar apagadas durante el día por un control de la fotocélula por ejemplo.

Una instalación u operación inadecuada de las luminarias pueden dar lugar a la invalidación de la garantía.

6.1 Montaje

Estas luminarias son aptas para montaje con patas rectas o asimétricas, los accesorios de montaje no se incluyen en el suministro, véase el catálogo EATON Crouse-Hinds Series para una correcta selección de los accesorios de montaje. Las instrucciones de uso para los diferentes accesorios de montaje se suministran con estos. Véase los planos y/o instrucciones de montaje específicas para cada accesorio de montaje.

Las luminarias deberán fijarse de manera uniforme, planas, libres de torsión y sólo en los puntos de fijación previstos para ello.

Los tornillos, no incluidos en el suministro, que se elijan deberán ajustarse al orificio de fijación y no dañar el mismo (por ejemplo mediante el uso de una arandela plana). El número de tornillos utilizados para fijar las luminarias se corresponderá con el número de agujeros de fijación.

Se prestará especial atención a las conexiones de puesta a tierra. Advertencia: Si se aprieta demasiado puede dañar la luminaria.

6.2 Apertura de la luminaria / Conexión eléctrica

Antes de abrir la luminaria, es necesario asegurarse de que no hay tensión y que se han dejado enfriar por al menos 10 minutos después de la desconexión, como precaución general.

La conexión de las luminarias sólo puede llevarse a cabo por especialistas. Para estas luminarias con entrada indirecta se utilizaran entradas de cable certificadas con modo de protección Ex-e, por lo que se tomarán en cuenta las instrucciones de montaje indicadas para dichas entradas de cable (véase la sección 6.3 entradas de cables).

Las luminarias con entrada indirecta, marcadas Ex-de, la conexión se realiza en una caja de conexiones separada con modo de protección Ex - e y bornes adecuados a este modo de protección.

Advertencia: A fin de mantener el modo de protección Ex-de, es esencial prestar atención al correcto montaje del cable y de las entradas de cables.

Para abrir la envolvente de la luminaria (véase la Fig. 1), se tiene que desenroscar el tornillo de enclavamiento (1) del aro vidrio o (2) de la tapa, ahora se puede quitar la tapa o el aro vidrio girandolos en sentido anti-horario. **Advertencia: deberá protegerse la tapa y el aro vidrio contra una caída o golpes.**

Para mantener la protección contra explosiones, los conductores se conectarán con especial cuidado, conectar el cable de alimentación a los bornes L, N y PE. Véase Fig. 4.

El aislamiento del cable debe llegar hasta el borne de conexión. El cable en sí mismo no estará dañado.

Se deberá respetar las secciones de cable máximas y mínimas que se especifican en el punto 3 para los bornes de conexión. Todos los tornillos y las tuercas de los terminales o bornes de conexión, incluidos los que no estén en uso, deberán apretarse correctamente y de forma segura par de apriete 2,5Nm.

Un apriete excesivo puede afectar a la conexión.

6.2.1 Lámparas

Las lámparas apropiadas para cada tipo de luminaria están especificadas en la tabla 1 y en la carátula de la luminaria.

Para la instalación de la lámpara (véase la Fig. 1), desenroscar el tornillo de enclavamiento del aro vidrio (1), y quitarlo girando el mismo en el sentido anti-horario.

Instale o reemplace la lámpara en el portalámparas, controle que esté instalada con seguridad, y luego cierre la luminaria tal y como se indica en el punto 6.4.

Sólo pueden utilizarse lámparas aprobadas para cada tipo de luminaria, para ello respetar las indicaciones de la tabla 1 y de la carátula de las luminarias. Si se tiene cualquier duda acerca de los lámparas a utilizar, por favor consulte con EATON Crouse-Hinds Division.

6.3 Entradas de cable / Tapones

Sólo pueden usarse entradas de cable y tapones debidamente certificados Ex. Estos deben ser aptos para el mismo grupo de explosión que las envolventes, en este caso, grupo IIC para gases y grupo IIIC para polvo deberán disponer del mismo modo de protección que la envolvente de conexión.

Deben observarse las directrices pertinentes de montaje e instalación del fabricante para las entradas de cables y los tapones certificados Ex.

Montar las entradas de cable, elegidas según el tipo y dimensiones del cable de alimentación de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el fabricante de las mismas.

Al utilizar las entradas de cables con un grado de protección IP inferior al grado de protección IP de las envolventes de los equipos (véase el punto 3, datos técnicos), el grado de protección IP para la unidad completa se reduce.

Con el fin de asegurar el grado de protección IP mínimo requerido, las entradas de cable deberán estar correctamente apretadas.

En el caso que se utilicen los tapones originales suministrados con las luminarias el par de apriete debe ser de 15Nm.

Un apriete excesivo puede deteriorar el grado de protección.

Con el fin de garantizar y/o establecer la protección contra explosiones y el grado de protección, las entradas no utilizadas se obturarán con tapones debidamente certificados Ex.

6.4 Cierre de los equipos / Bloqueo de la tapa

Retire cualquier elemento extraño del equipo.

Engrase la rosca de la tapa / aro vidrio, de preferencia con grasa térmica y químicamente estable, por ejemplo: MOLIKOTE® BR2 plus.

Preste atención al correcto alojamiento de las juntas de estanqueidad. Las juntas han de estar limpias y no presentaran daño alguno.

Para cerrar la luminaria, véase Fig. 1, es necesario colocar la tapa o el aro vidrio en la base correctamente (si es necesario, gírela en sentido antihorario). La cubierta o el aro vidrio pueden ahora enroscarse a la base girándolo en sentido horario hasta que se alcance el tope. Par apriete 10Nm.

Después de esto, la cubierta o el aro vidrio se fijarán en la posición con el tornillo de enclavamiento, véase Fig. 1, ítems (1) y (2).

6.5 Puesta en marcha

Antes de poner en funcionamiento las luminarias, se llevarán a cabo los ensayos especificados en las respectivas normas nacionales. Además de esto, antes de su puesta en marcha, se verificará de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento y demás normativa aplicable el correcto funcionamiento de las luminarias.

Sólo se llevarán a cabo medidas de aislamiento entre PE y L, así como entre PE y N.

- Tensión de ensayo: Max. 1KV CA/CC
- Aislamiento mínimo: 2MΩ

Verificar que la lámpara instalada, en especial las de tipo LED permiten este tipo de ensayo, en caso contrario quitarlas antes de realizar este ensayo.

La luminaria sólo puede utilizarse cuando está debidamente cerrada, se considera debidamente cerrada cuando el aro vidrio y la tapa si la hay, estan completamente roscados al cuerpo y estan apretados los tornillos de enclavamiento.

Advertencia: Sólo pueden ser puestos en funcionamiento los equipos certificados.

Una instalación y/u operación inapropiada de las luminarias conlleva la pérdida de su garantía.

7. Mantenimiento / Servicio

Deben observarse las regulaciones nacionales pertinentes que se aplican para el mantenimiento / servicio de aparatos eléctricos en atmósferas explosivas, por ejemplo IEC/EN 60079-17.

Antes de abrir las envolventes, es necesario asegurarse que la tensión de alimentación de los equipos haya sido debidamente desconectada y que se ha dejado transcurrir el tiempo entre desconexión y apertura especificado.

El intervalo necesario entre mantenimientos depende de la aplicación específica y será estipulado por el usuario de acuerdo a las respectivas condiciones de operación. Se recomienda un mantenimiento regular de acuerdo a un programa aprobado de mantenimiento preventivo. Como parte de las rutinas de pruebas los dispositivos de disparo por protección diferencial deben ser probados dos veces al año.

En servicio, sobre todo, las partes que afectan a la protección contra explosiones, tendrán que inspeccionarse visualmente y controlarse con la finalidad de asegurar su correcto estado, por ejemplo:

- Las envolventes y sus partes roscadas estarán debidamente engrasadas, en buenas condiciones, limpias no presentaran grietas, daños ni corrosión.
- Las juntas roscadas no pueden ser tratadas, pintadas ni barnizadas, sólo estarán engrasadas.
- Las conexiones y los tapones obturadores deben estar debidamente apretados.
- Comprobar la eficiencia e integridad de todas las juntas de estanqueidad. Reemplace las juntas antiguas o dañadas por juntas nuevas.

Las piezas dañadas se sustituirán inmediatamente por piezas de recambio originales o serán reparadas por el fabricante.

Compruebe que las conexiones, las entradas de cables y tapones ciegos estén apretados debidamente y de forma segura.

Todo el material eléctrico y electrónico en el interior de las envolventes se mantendrá de acuerdo a sus propias instrucciones.

Si, durante las operaciones de mantenimiento, se comprueba que es necesario efectuar reparaciones, deberá observarse la sección 8 de estas instrucciones de uso.

8. Reparación / Reacondicionamiento / Modificaciones

Las reparaciones y reacondicionamientos sólo pueden llevarse a cabo con piezas de recambios genuinas EATON Crouse-Hinds Series.

Aisle y quite tensión antes de abrir cualquier envoltente y comenzar el desmantelamiento de cualquier pieza individual.

Utilice sólo piezas de repuesto originales. Las reparaciones que afecten al modo de protección contra explosiones sólo pueden llevarse a cabo por EATON Crouse-Hinds Division o por un electricista cualificado de acuerdo con la respectiva reglamentación nacional. Para las reparaciones de equipos con modo de protección es aconsejable seguir las pautas establecidas en la norma

IEC/EN 60079-19.

La reparación del sellado aro vidrio debe realizarse por EATON Crouse-Hinds Division. El usuario no está autorizado a reemplazar el sellado del cristal.

No están permitidas las modificaciones en el dispositivo ni cambios en su diseño.

¡Todas las reparaciones se harán sin tensión!

En caso de daño en las envolventes antideflagrantes u otra parte de los equipos que pudiera afectar al modo de protección, es obligatoria la sustitución de dichas partes. En caso de duda, los respectivos equipos se enviarán a EATON Crouse-Hinds Division para su reparación. Sólo es posible la reconstrucción o modificación de los equipos dentro del alcance de las homologaciones y serán certificadas después.

9. Eliminación / Reciclaje

Cuando el equipo o cualquiera de sus partes se elimina, deberán observarse los respectivos reglamentos nacionales en materia de eliminación de residuos. Con el fin de facilitar el reciclaje de los distintos componentes, las piezas de plástico incluyen una marca de identificación del material plástico utilizado.

Sujeto a cambios y/o suplementos de esta serie sin previo aviso.
Guarde estas instrucciones para futuras referencias

ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de incendio, explosión o descarga eléctrica, este producto debe ser instalado, inspeccionado y mantenido por un electricista cualificado, de acuerdo con los reglamentos eléctricos aplicables.

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones contenidas en este documento están basadas en la información y las pruebas que consideramos fiables. La exactitud o la exhaustividad de los mismos no están garantizados. De acuerdo con los "Términos y Condiciones de Venta" de EATON Crouse-Hinds Division, y dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, el comprador debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con ello.

1. Safety Instructions

This product should be installed and connected by skilled electricians and instructed personnel in accordance with IEC/EN 60079-14 and the respective national legislation on electrical equipment for explosive atmospheres.

The national safety rules and regulations for the prevention of accidents, as well as the safety instructions, like this text set in bold-italics in these operating instructions manual, shall be observed.

The luminaries must not be operated in Zone 0 or 20 hazardous areas.

The requirements of IEC/EN 60079-31 regarding excessive dust deposits and temperature must be considered by the user. The indicated surface temperatures are not related to a layer above 5mm thickness.

Before opening, electrical power to the luminaire must be turned off during at least 10 minutes! To allow adequate cooling.

The temperature class and explosion group stated on the luminaire and in table 2, shall be observed. To ensure adherence to the temperature class or surface temperature stated on the type label of the luminaire, and in table 2, the permissible ambient temperature shall be observed.

Light fitting shall be used for their intended purpose and shall be undamaged and in a perfect and clean conditions.

Keep tightly closed when in operation.

The technical data indicated in point 3 as well as those indicated in light fitting, must be observed.

Modifications or design changes to this luminaries that can affect the explosion protection are not permitted.

Avoid multiple, short time switching operation.

Only original EATON Crouse-Hinds Series spare parts may be used as replacements and for repairs.

Repairs that affect the explosion protection may only be carried out by EATON Crouse-Hinds Division or by a qualified electrician in compliance with the respective national regulations.



Prior to being put into operation, the luminaries shall be checked in accordance with the instructions as per section 6.

Before initial operation, any foreign matter shall be removed from light fitting, do not keep this operating instructions manual inside of the luminaire during its operation.

2. Conformity with standards

This equipment is conform to the standards specified in the EU-Declaration of conformity. It has been designed, manufactured and tested according to the state of the art and according to EN ISO 9001 and IEC 80079-34.

3. Technical data

Marking:	 
Temperature class and max. surface temperature:	See table 2
Light fittings with indirect entry Ex d e have a separate connexion box in "e" increase safety mode.	
EC-type examination certificate:	LOM 02ATEX2035
Rated voltage:	See table 1 and label of the luminaire
Terminals:	2x2,5mm ² L,N,PE int.: 2x6mm ² PE ext. (use ring lug, not included)
Degree of protection	
IEC/EN 60529:	IP 66
Insulation class IEC/EN 60598:	I
Perm. ambient temperature:	-20°C to + 55°C
Low temperature version:	-50°C to + 55°C
<i>T_w for lamps must be observed, if the lamp is not included, EATON cannot guarantee its lifetime.</i>	
Storage temperature in original packaging:	-50°C to + 55°C
Enclosure material:	Aluminium alloy casting (Cu free)
Glass material:	Borosilicate glass
Enclosure surface finish:	Plastic powder coating
Color of enclosure (standard version):	RAL 7032, cover RAL 7016
Dimensions:	See Fig. 1
Cable entries:	2xM25x1,5 one with blanking plug

4. Field of application

These accessories are intended for use in potentially explosive atmospheres in Zones 1, 2 in accordance with IEC/EN 60079-10-1 and in Zones 21,22 in accordance with IEC/EN 60079-10-2. The enclosure materials used, including any external metal parts, are high quality materials that ensure a corrosion resistance and resistance to chemical substances according to the requirements for use in a "normal industrial atmosphere", como ejemplo entre otros, los siguientes:

- Copper free aluminium alloy casting
- Plastic powder coating finish
- Stainless steel
- Borosilicate glass

In case of use in an extremely aggressive atmosphere, please consult to the manufacturer.

5. Use/Properties

This light fitting can be used inside or outside to illuminate areas with potentially explosive atmospheres. The temperature class, explosion group and permissible ambient temperature can be found in the tables and technical data of this instruction manual.

The data according to sections 2 and 4 shall be taken into account during use. Applications other than those described are not permissible without a written declaration of consent from EATON Crouse-Hinds Division.

During operation the instructions stated in section 7 of the operating instructions shall be observed. The sole responsibility with respect to the suitability and proper use of these luminaries lies with the operator.

6. Installation

The IEC/EN 60079-14, relevant national regulations and the generally recognized rules of engineering shall be applied for the installation and operation.

Transport and storage of the luminaries is permitted in the original packaging and specified positions only.

Pay attention when installing, maintaining or repairing the light fittings, do not damage the fire-finish of the glass surface by abrasions, sanding, small strokes, etc. that can weaken their mechanical functions.

Intensive sun radiation in areas of high ambient temperatures may cause inadmissible temperature rise inside of the luminaries. This may result a decrease in lifetime of the electronic components inside of the luminaries. Therefore those luminaries should be switched off during daytime by a photocell control.

The improper installation and operation of light fittings can result in the invalidation of the guarantee.

6.1 Mounting

Luminaries are suitable to mounting with straight or asymmetric legs, the accessories are not included, see EATON Crouse-Hinds Series catalogue for the correct selection of the mounting accessories.

The light fitting may only lie flat on and be fixed torsion-free to the fastening points provided for direct assembly. The screws chosen shall fit the fixing hole and shall not damage the hole (e.g. use of a washer, select the correct length, etc.). The number of screws used for fixing the equipment shall correspond to the number of fixing holes in the light fitting.

Special attention shall be paid to the PE connections.

Warning: Over tightening might damage the light fitting.

6.2 Opening the device / Electrical connection

Before opening the light fitting, it is necessary to ensure that there is no voltage and it must be allowed to cool down for 10 minutes after switching off, as general precaution.

The connection of explosion-protected light fittings may only be carried out by specialists. Luminaires with indirect entries shall use Exe cable entries, whereby the mounting instructions for the cable entry shall be taken into account (see Section 6.3 Cable Entries).

Ex-de, luminaries with indirect cable entries, have a separate connexion box in "e" increase safety mode of protection.

Warning: In order to establish the mode of protection it is essential to pay attention to the correct mounting of the cable and cable entry.

To open the luminaire (see Fig. 1), the interlocking screw, item 2, in the cover and item 1 in the glass collar has to be unscrewed. The cover or glass collar, can then be removed from the luminaire by turning it anticlockwise.

Warning: The cover or glasscollar shall be safeguarded against falling off.

To maintain the explosion protection, conductors shall be connected with special care, connect main cable to terminals L,N and PE. (See Fig.4) The insulation shall reach up to the terminal. The conductor itself shall not be damaged.

The minimum and maximum conductor cross sections that can be connected shall be observed, see point 3 technical data. All screws and/or nuts of connection terminals, including those not in uses, shall be tightened down securely, torque 2,5Nm.

Excessive tightening can affect the connection.

6.2.1 Lamp

The lamp type approved for each light fitting is specified in table 1. and in the label of the luminaries.

For installation of lamps unscrew the interlocking screw (1) of the glass collar, then remove it from the luminaire by turning it anticlockwise.

Install or replace the suitable lamps into the corresponding lamp holders, test for secure installation, and then close the light fitting as indicated in point 6.4.

Only lamps that are approved for each type of light fitting may be used. If you have any doubt, please consult with EATON Crouse-Hinds Division.

6.3 Cable entries / blanking plugs

Only suitable Ex certified cable entries and blanking plugs may be used. These should be for the same group of explosion of the light fittings, in this case IIC for gas and IIC for dust and shall have the same mode of protection than the connexion enclosure.

The relevant mounting and installing manufacturer directives for certified cables entries and blanking plugs shall be observed.

When using cable entries with a degree of protection that is lower than the IP protection of the light fitting (see Technical Data), the degree of protection IP for the complete unit is reduced.

In order to ensure the required minimum degree of protection, the cable entries shall be tightened down securely.

In case of use the original supplied blanking plugs the torque shall be 15Nm

Over tightening can impair the degree of protection.

In order to guarantee and/or establish the explosion protection and degree of protection, unused entry holes shall be sealed with a certified blanking plug.

6.4 Closing equipments / Cover lock

Any foreign matter shall be removed from the equipment.

Grease the cover and glass collar thread before screwing the cover and glasscollar, preferably with grease thermally and chemically stable i.e.: Molikote® BR2 plus.

Pay attention to the correct fit of the seals cover and glass collar. All seals must be clean and undamaged.

To close the light fitting, see fig. 1, it is necessary to fit the cover and glass collar onto the light fitting correctly (if necessary, turn the cover and glass collar anticlockwise). The cover and glass collar can then be screwed into the enclosure by turning it in a clockwise direction until the stop is reached. After this, the cover and glass collar shall be fixed in position with the interlocking screw, see Fig. 1 item 1 and item 2. Glass collar torque = 10Nm

6.5 Putting into operation

Before putting the light fitting into operation, the tests specified in the individual national regulations shall be performed. In addition to this, the correct functioning of the light fitting shall be checked in accordance with these operating instructions and other applicable regulations.

Only carry out insulation measurement between PE and external conductor L as well as between PE and N.

- Measurement voltage: Max. 1kV AC/DC
- Minimum isolation: 2MΩ

Verify that installed lamp, particularly LED lamps allow this type of measure, otherwise remove the lamp before performing this test.

The luminaire can only be used when it is properly closed, luminaire is considered properly closed when the collar glass and cover, if it exist, are fully threaded to the body and locking screws are tightened.

The light fitting may only be operated when closed.

Warning: Only certified equipments may be put into operation.

Improper installation and operation of the lamp leads to loose of the guarantee.

7. Maintenance / Servicing

The valid national regulations for the maintenance/servicing of electrical equipments for use in potentially explosive atmospheres shall be observed (i.e. IEC/EN 60079-17).

Before opening the enclosure, it is necessary to ensure that the voltage supply has been isolated and should allowed to cool down for 10 minutes after switching off.

The necessary intervals between servicing depend upon the specific application and shall be stipulated by the operator according to the respective operating conditions. We recommend a regular maintenance according to an approved preventive maintenance program.

During servicing, above all, parts on which the explosion protection depends shall be tested or visually inspected to ensure their correct state, i.e.:

- Enclosure threaded parts like cover and cable entries, shall be properly greased, in good conditions, clean and without any corrosion or damaged.
- The thread shall not be treated, painted nor varnished!, preferably with grease thermally and chemically stable i.e.: Molikote® BR2 plus.
- Check all seals for efficiency and intactness. Replace older or damaged seals with new seals.
- Be aware about the lamp tube change intervals specified by the manufacturer of it, lamp tubes types must be as specified.

Any damaged parts shall be replaced immediately using original parts or damaged parts shall be repaired by the manufacturer.

Check that connection terminals, cable entries and blind plugs fit securely. All electrical and electronic material inside of the enclosure shall be maintained as per their own instructions.

If, in the course of servicing, it is ascertained, that repairs are necessary, section 8 of these operating instructions shall be observed.

8. Repair / Overhaul / Modifications

Repairs and overhaul may only be carried out with genuine EATON Crouse-Hinds Series spare parts.

Switch off the equipment before opening or isolate it before the dismantling of individual parts.

Only use original spare parts. Repairs that affect the explosion protection may only be carried out by EATON Crouse-Hinds Division or a qualified electrician in compliance with the applicable national rules. For repair electrical equipments in protection mode is suggested follow the instructions indicated in IEC/ EN 60079-19.

Reparation of the sealed part between collar and glass shall be done by EATON Crouse-Hinds Division only user care not authorized to repair any sealed part of the luminaire.

Modifications to the equipments or changes of its design are not permitted.

All reparations have to be done without voltage.

In the event of damage to the flameproof enclosures or other part of equipments that could affect the mode of protection, replacement of these components is mandatory. In case of doubt, the respective equipments shall be sent to EATON Crouse-Hinds Division for repair. Reconstruction or modifications to equipments are only possible within the scope of the approvals and shall be certified afterwards.

9. Disposal / Recycling

When the equipment or their parts is disposed of, the respective valid national regulations on waste disposal shall be observed. In order to facilitate the recycling of individual components, plastic parts are provided with the identification mark of the plastic material used.

Subject to alteration or supplement of this product without any advertisement before.

Save these instructions for future reference.

Warning

To avoid the risk of fire, explosion, or electric shock, this product should be installed, inspected, and maintained by a qualified electrician only, in accordance with all applicable electrical codes.

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on information and tests we believe to be reliable. The accuracy or completeness thereof are not guaranteed. In accordance with EATON Crouse-Hinds Division "Terms and conditions of Sale" and since conditions of use are outside our control, the purchaser should determine the suitability of the product for his intended use and assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. COLLA

1. Sicherheitshinweise

Dieses Produkt sollte von qualifizierten Elektrikern und eingewiesenem Personal gemäß Richtlinie IEC/EN 60079-14 und den geltenden nationalen Rechtsvorschriften für elektrische Geräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen installiert und angeschlossen werden.

Die nationalen Sicherheitsvorschriften zur Verhütung von Unfällen, sowie die Sicherheitshinweise, wie beispielsweise dieser fettgedruckte, kursiv gesetzte Text in dieser Betriebsanleitung, müssen beachtet werden. Die Beleuchtungskörper dürfen nicht in den gefährlichen Bereichen Zone 0 oder Z0 verwendet werden.

Die Anforderungen der Richtlinie IEC/EN 60079-31 zur übermäßigen Staubablagerung und Temperatur müssen vom Benutzer beachtet werden.

Die angegebenen Oberflächentemperaturen gelten nicht bei Oberflächen mit einer Dicke von mehr als 5 mm.

Vor dem Öffnen muss die Stromzufuhr zur Leuchte mindestens 10 Minuten lang abgeschaltet werden, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten.

Die auf den Leuchten und in Tabelle 2 angegebene Temperaturklasse und Explosionsgruppe ist zu beachten.

Um sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild der Leuchte und in Tabelle 2 angegebene Temperaturklasse oder Oberflächentemperatur berücksichtigt wird, muss die zulässige Umgebungstemperatur beobachtet werden.

Beleuchtungskörper dürfen nur bestimmungsgemäß verwendet und müssen in einem unbeschädigten, einwandfreien und sauberen Zustand gehalten werden.

Bei Inbetriebnahme bitte fest verschlossen halten.

Die in Punkt 3 und auf den Beleuchtungskörpern aufgeführten technischen Daten müssen beachtet werden.

Modifikationen oder konzeptionelle Änderungen der Beleuchtungskörper, die den Explosionsschutz beeinträchtigen könnten, sind nicht gestattet.

Vermeiden Sie ein wiederholtes, kurzzeitiges Ein- und Ausschalten.

Es dürfen nur die Originalteile von EATON Crouse-Hinds Series als Ersatzstücke und für Reparaturen verwendet werden.

Reparaturen, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, dürfen nur von EATON Crouse-Hinds Division oder einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden nationalen Rechtsvorschriften ausgeführt werden.

Vor der Inbetriebnahme müssen die Leuchten gemäß den Anweisungen im Abschnitt 6 überprüft werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen jegliche Fremdstoffe von den Beleuchtungskörpern entfernt werden. Bewahren Sie während des Betriebs weder die Betriebsanleitung noch die technische Dokumentation im Beleuchtungskörper auf.

2. Konformität mit Standards

Die Explosionsgeschützte Betriebsmittel entspricht den aufgeführten Normen in der EU-Konformitätserklärung.

Die Betriebsmittel wurde entsprechend dem Stand der Technik und gemäß DIN EN ISO 9001 und IEC/EN 80079-34 entwickelt, gefertigt und geprüft worden.

3. Technische Daten

Kennzeichnung:

II 2 G Ex d e IIC T6...T3 Gb

II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T140°C Db

Siehe Tabelle 2

Temperaturklasse und max. Oberflächentemperatur:

Beleuchtungskörper mit indirekter Einführung Ex ed verfügen über eine separate Anschlussbox im erhöhten

Sicherheitsmodus "e".

EG-Baumusterprüfbescheinigung:

LOM 02ATEX2035

Nennspannung:

Siehe Tabelle 1 und Leuchtenetikett

Klemmen:

2 x 2,5 mm² L, N, PE int. : 2 x 6 mm² PE ext.

Schutzklasse IEC/EN 60529:

IP 66

Isolierklasse IEC/EN 60598:

I

Zul. Umgebungstemperatur:

-20°C bis +55°C

Niedrigtemperatur-Ausführung:

-50°C bis +55°C

Tw (tageslichtweiß) der Leuchten muss beachtet werden, sofern die Leuchte nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die Lebensdauer kann von EATON nicht garantiert werden.

Lagertemperatur in Originalverpackung:

-50°C bis +55°C

Gehäusematerial:

Aluminiumgusslegierung (Cu-frei)

Glasmaterial:

Borosilikatglas

Oberflächengüte des Gehäuses:

Kunststoffpulverbeschichtung

Farbe des Gehäuses (Standardversion):

RAL 7032, Farbton RAL 7016

Maße:

Siehe Abb. 1

Cable entries:

2 x M25 x 1,5, ein Kabeleingang mit Blindstopfen

4. Anwendungsbereich

Die Zubehörteile sind bestimmungsgemäß zur Verwendung in den explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 gemäß EN/IEC 60079-10-1 und Zonen 21, 22 gemäß IEC/EN 60079-10-2 vorgesehen.

Die verwendeten Gehäusematerialien, einschließlich der äußeren Metallteile, bestehen aus hochwertigem Material, das gemäß der Anforderungen für den Gebrauch in industriellen Umgebungen gegen Korrosion und chemische Substanzen geschützt ist, als Beispiel unter anderem, die folgenden:

- Kupferfreie Aluminiumgusslegierung
- Kunststoffpulverbeschichtung
- Edelstahl
- Borosilikatglas

Für den Gebrauch in einer extrem aggressiven Umgebung kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

5. Gebrauch bzw. Eigenschaften

Diese Leuchte kann drinnen oder draußen zur Beleuchtung von explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden.

Die Temperaturklasse, Explosionsgruppe und zulässige Umgebungstemperatur sind in den Tabellen und technischen Daten dieser Bedienungsanleitung zu finden.

Für den Gebrauch müssen die Daten aus den Abschnitten 2 und 4 berücksichtigt werden.

Andere Anwendungen als die oben beschriebenen sind nur mit einer schriftlichen Genehmigung von EATON Crouse-Hinds Division zulässig.

Die Verantwortung bezüglich der Eignung und der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Leuchten liegt allein beim Betreiber.

Die Verantwortung bezüglich der Eignung und der ordnungsgemäßen Verwendung dieser Leuchten liegt allein beim Betreiber.

6. Installation

Die IEC/EN 60079-14, relevanten nationalen Rechtsvorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind bei der Installation und Inbetriebnahme zu beachten.

Der Transport und die Lagerung der Leuchten ist gestattet, sofern diese original verpackt sind und es sich um die spezifizierten Positionen handelt.

Gehen Sie bei der Installation, Wartung oder Reparatur von Beleuchtungskörpern behutsam vor. Achten Sie darauf, nicht den Brandschutz von der Glasoberfläche durch Abrasion, Besanden, Reiben, etc. zu beschädigen, da es dadurch zur Beeinträchtigung der mechanischen Funktionen der Leuchte kommen kann.

Eine intensive Sonneneinstrahlung in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen kann zu einem unzulässigen Temperaturanstieg im Innenbereich der Leuchte führen.

Dies kann zu einer verringerten Lebensdauer der elektronischen Komponenten in den Leuchten führen.

Aus diesem Grund sollten die Beleuchtungskörper tagsüber durch Fotozellensteuerung ausgeschaltet werden.

Die unsachgemäße Installation und Bedienung der Leuchten kann zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

6.1 Montage

Die Leuchten können mit geraden oder asymmetrischen Befestigungskörpern angebracht werden. Im Lieferumfang sind keine Zubehörteile enthalten. Verwenden Sie den Katalog von EATON Crouse-Hinds Series zur richtigen Auswahl des Montagezubehörs.

Der Beleuchtungskörper muss flach anliegen und verwindungsfrei an den Befestigungspunkten für die direkte Montage angebracht werden.

Die gewählten Schrauben müssen in die Befestigungsbohrungen passen und dürfen diese nicht beschädigen (z. B. Verwendung einer Dichtung, Auswahl der richtigen Länge, usw.).

Die Anzahl der Schrauben zum Anbringen des Geräts muss der Anzahl der Befestigungsbohrungen im Beleuchtungskörper entsprechen.

Besondere Aufmerksamkeit muss den PE-Anschlüssen gelten.

Achtung: Ein zu festes Anziehen könnte den Beleuchtungskörper beschädigen.

6.2 Öffnen des Geräts bzw. elektrischer Anschluss

Als generelle Vorsichtsmaßnahme muss vor dem Öffnen des Beleuchtungskörpers sichergestellt werden, dass keine Spannung besteht. Auch ist das Gerät nach dem Ausschalten 10 Minuten lang abkühlen zu lassen.

Das Anschließen von explosionsgefährdeten Leuchten darf nur von Fachkräften durchgeführt werden. Bei Beleuchtungskörpern mit indirekter Einführung sind Exe-Kabeleingänge zu verwenden. Dazu muss die Montageanleitung zu Kabeleinführungen beachtet werden (siehe Abschnitt 6.3 Kabeleinführungen).

Ex-de, Beleuchtungskörper mit indirekter Einführung, verfügen über eine separate Anschlussbox im erhöhten Sicherheitsmodus "e".

Achtung: Um die Schutzart zu gewährleisten, müssen Kabel und Kabeleinführung unbedingt ordnungsgemäß angebracht werden.

Zum Öffnen der Leuchte (siehe Abb. 1) müssen die Verriegelungsschraube, Teil 2, an der Verdeckung, und eine am Glasaufsatz angebrachte Schraube gelöst werden.

Die Abdeckung bzw. der Glasaufsatz kann dann von der Leuchte gelöst werden, indem man ihn gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Achtung: Die Abdeckung bzw. der Glasaufsatz muss vor einem Herabfallen geschützt werden.

Um den Explosionsschutz weiterhin zu gewährleisten, müssen die Leitungen besonders vorsichtig angeschlossen werden und das Netzkabel muss mit den Klemmen L, N und PE verbunden werden. (siehe Abb. 4)

Die Isolierung muss bis zur Anschlussklemme reichen.

Die Leitung selbst darf nicht beschädigt werden.

Die minimalen und maximalen Leitungsquerschnitte, die angeschlossen werden können, müssen beachtet werden. Siehe hierzu auch Punkt 3, technische Daten.

Alle Schrauben und/oder Muttern der Anschlussklemmen, auch die nicht verwendeten, müssen sicher festgezogen werden.

Übermäßiges Anziehen kann die Verbindung beeinträchtigen.

6.2.1 Lampe

Der für die einzelnen Beleuchtungskörper zulässige Lampentyp ist in Tabelle 1 und auf dem Etikett der Leuchten aufgeführt.

Zur Installation einer Lampe lösen Sie bitte die Verriegelungsschraube (1) des Glasaufsatzes. Entfernen Sie sie anschließend von der Leuchte, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Montieren Sie die geeigneten Lampen in die jeweiligen Lampenfassungen bzw. tauschen Sie sie aus. Überprüfen Sie, ob sie sicher installiert sind und schließen Sie anschließend den Beleuchtungskörper gemäß den Anweisungen in Punkt 6.4.

Es dürfen ausschließlich die für den jeweiligen Typ von Beleuchtungskörper zulässigen Lampen verwendet werden. Sollten Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an EATON Crouse-Hinds Division.

6.3 Kabeleinführungen/Blindstopfen

Es dürfen nur geeignete, Ex-zugelassene Kabeleinführungen und Blindstopfen verwendet werden.

Diese sollten für die gleiche Explosionsgruppe wie die Leuchten bescheinigt sein, in diesem Fall IIC für Gas und IIC für Staub, und müssen über dieselbe Schutzart wie das Anschlussgehäuse verfügen.

Die entsprechenden Hinweise des Herstellers zur Montage und Installation für zugelassene Kabeleinführungen und Blindstopfen sind zu beachten.

Werden Kabeleinführungen mit einem geringeren Schutzgrad als der IP-Schutz des Leuchte (siehe technische Daten) verwendet, so wird der IP-Schutzgrad für die komplette Einheit gesenkt.

Um sicherzustellen, dass ein minimal erforderlicher Schutzgrad vorliegt, müssen die Kabeleinführungen sicher angeschraubt werden.

Bei Verwendung der gelieferten Originalblindstopfen muss der Drehmoment 15 Nm betragen.

Zu festes Anziehen kann den Schutzgrad beeinträchtigen.

Um den Explosionsschutz und den Schutzgrad zu garantieren und/oder zu schaffen, müssen nicht verwendete Eingangslöcher mit einem zugelassenen Blindstopfen abgedichtet werden.

6.4 Schließen des Gerätes bzw. Abdeckungsverriegelung

Sämtliche nicht zugehörigen Teile sind aus dem Gerät zu entfernen.

Schmieren Sie das Gewinde der Abdeckung und des Glasaufsatzes vor dem Festschrauben der Abdeckung ein, vorzugsweise mit einem thermisch und chemisch stabilen Schmierfett, z. B.: Molikote® BR2 plus.

Achten Sie besonders darauf, dass die Dichtung und der Glasaufsatz genau auf die Abdeckung passen.

Alle Dichtungen müssen sauber und unbeschädigt sein.

Zum Schließen der Abdeckung (siehe Abb. 1) ist es notwendig, dass die Abdeckung und der Glasaufsatz genau auf den Beleuchtungskörper passen (drehen Sie die Abdeckung und den Glasaufsatz bei Bedarf gegen den Uhrzeigersinn).

Die Abdeckung und der Glasaufsatz können dann auf das Gehäuse geschraubt werden, indem man diesen bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn dreht, 10Nm Drehmoment.

Anschließend muss die Abdeckung und der Glasaufsatz in Stellung mit der Verriegelungsschraube der Abdeckung befestigt werden (siehe Abb. 1, Teil 1 und Teil 2).

6.5 Inbetriebnahme

Bevor der Beleuchtungskörper in Betrieb genommen wird, müssen Prüfungen gemäß den jeweiligen nationalen Bestimmungen durchgeführt werden. Zusätzlich muss die korrekte Funktionsweise der Leuchte gemäß der Betriebsanleitung und anderen anwendbaren Bestimmungen überprüft werden.

Messen Sie nur die Isolation zwischen PE- und dem Außenleiter L, sowie zwischen PE und N.

- Messspannung: Max. 1 kV AC/DC

- Min. Isolierung: 2 MΩ

Überprüfen Sie die installierte Lampe. Diese Messart kann insbesondere bei LED-Lampen vorgenommen werden. Entfernen Sie ansonsten die Lampe vor Durchführung dieses Tests.

Die Leuchte kann nur verwendet werden, wenn sie korrekt verschlossen ist.

Die Leuchte ist ordnungsgemäß geschlossen, wenn der Glasaufsatz und die Abdeckung, sofern vorhanden, vollständig in den Körper geschraubt und die Feststellschrauben fest angezogen sind.

Der Beleuchtungskörper darf nur in geschlossenem Zustand verwendet werden.

Achtung: Es dürfen nur zugelassene Geräte in Betrieb genommen werden.

Eine unsachgemäße Installation und Verwendung der Lampe führen zu einem Garantieverlust.

7. Pflege/Wartung

Es sind die geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Pflege/Wartung von Elektrogeräten zur Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung zu beachten (d. h. IEC/EN 60079-17).

Vor dem Öffnen des Gehäuses muss sichergestellt werden, dass die Spannungsversorgung abgeschaltet wurde, und dass das Gerät nach dem Ausschalten 10 Minuten lang abkühlen konnte.

Die nötigen Abstände zwischen den Wartungen hängen von der spezifischen Anwendung ab und müssen vom Nutzer gemäß den entsprechenden Betriebsbedingungen umgesetzt werden.

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung gemäß einem zugelassenen, präventiven Wartungsprogramm.

Während der Wartung müssen alle explosionsgeschützten Teile getestet oder begutachtet werden, um ihre korrekte Funktion sicherzustellen, d. h.: Gehäuseteile wie die Abdeckung und Kabeleinführungen müssen ordnungsgemäß eingefettet, in gutem Zustand, sauber und dürfen nicht korrodiert oder beschädigt sein.

Das Gewinde der Abdeckung darf nicht bearbeitet, lackiert oder beschichtet werden! Es muss eingefettet werden, vorzugsweise mit einem thermisch und chemisch stabilen Schmierfett, z. B.: Molikote® BR2 plus. Überprüfen Sie alle Dichtungen auf Einsatzfähigkeit und Unversehrtheit. Ersetzen Sie alte oder beschädigte Dichtungen durch neue Dichtungen.

Beachten Sie die Abstände, in denen laut Hersteller die Leuchtstoffröhren auszutauschen sind. Dazu muss der spezifizierte Leuchtstoffröhrentyp verwendet werden.

Alle beschädigten Teile müssen sofort durch Originalteile ersetzt oder vom Hersteller repariert werden.

Überprüfen Sie den festen Sitz der Anschlussklemmen, Kabeleinführungen und Blindstopfen.

Alle elektrischen und elektronischen Materialien im Innenbereich des Gehäuses müssen gemäß den entsprechenden Anweisungen für diese gewartet werden.

Falls sich im Laufe der Wartung eine Reparatur als notwendig erweist, ist Abschnitt 8 der Betriebsanweisungen zu beachten.

8. Reparatur/Überholung/Veränderungen

Reparaturen und Überholungen sind nur mit Originalersatzteilen von EATON Crouse-Hinds Series durchzuführen.

Schalten Sie das Gerät vor dem Öffnen aus oder isolieren Sie es, bevor Sie Einzelteile ausbauen.

Verwenden Sie nur Originalersatzteile. Reparaturen, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, dürfen nur von EATON Crouse-Hinds Division oder einem qualifizierten Elektriker unter Einhaltung der geltenden nationalen Rechtsvorschriften ausgeführt werden.

Für die Reparatur von Elektrogeräten mit Schutzfunktionen müssen die Anweisungen unter IEC/EN 60079-19 beachtet werden.

Die Reparatur des versiegelten Teils zwischen Aufsatz und Glas darf nur von EATON Crouse-Hinds Division durchgeführt werden. Die Benutzer sind nicht berechtigt, die Reparatur von versiegelten Teilen des Beleuchtungskörpers selbst vorzunehmen.

Veränderungen an den Geräten oder deren Konstruktion sind nicht gestattet.

Alle Reparaturen sind spannungsfrei auszuführen.

Falls die feuerfesten Gehäuse oder ein anderes Teil der Geräte beschädigt wird, kann dies Auswirkungen auf den Schutzgrad haben. Solche Teile sind unbedingt zu ersetzen.

Im Zweifelsfall müssen die entsprechenden Teile an EATON Crouse-Hinds Division zur Reparatur geschickt werden.

„Wiederaufbau oder Veränderungen am Gerät sind nur mit Genehmigung möglich und müssen anschließend zugelassen werden.“

9. Entsorgung/Wiederverwertung

Bei der Entsorgung des Gerätes oder seiner Teile müssen die entsprechenden geltenden nationalen Rechtsvorschriften zur Abfallentsorgung eingehalten werden.

Um die Wiederverwertung einzelner Komponenten zu erleichtern, werden die Plastikteile mit dem Identitätskennzeichen des verwendeten Plastikmaterials bereitgestellt.

Vorbehaltlich Änderungen oder Erweiterungen dieses Produkts ohne vorherige Ankündigung.

Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Referenzzwecke auf.

Achtung:

Es dürfen nur zugelassene Geräte in Betrieb genommen werden.

Alle Aussagen, technischen Daten und Empfehlungen basieren auf Informationen und Tests, die wir als zuverlässig erachten. Die Richtigkeit und Vollständigkeit derselben sind nicht gewährleistet. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen von EATON für den Verkauf, und da die Einsatzbedingungen für unsere Produkte nicht unserer Kontrolle unterliegen, muss der Käufer die Eignung des Produktes für die vorgesehene Verwendung selbst einschätzen. Der Käufer übernimmt alle Risiken und die Haftung in Zusammenhang mit der Benutzung des Produkts.



Powering Business Worldwide

UE - Declaración de conformidad
EU - Declaration of conformity
EU - Konformitätserklärung
UE - Déclaration de conformité

LOM 02ATEX2035 ⁽¹⁾

NOR000111514058 - CHBA000075

Nosotros / Wir / We / Nous

declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto
hereby declare in our sole responsibility, that the product
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
déclarons de notre seule responsabilité, que le produit

II 2 G / II 2 D

es conforme a las siguientes directivas europeas, sus correspondientes normas armonizadas y otros documentos normativos.
den folgenden EU-Richtlinien, den entsprechenden harmonisierten Normen, und weiteren normativen Dokumenten entspricht.
complies with the following EU directives, their corresponding harmonized standards, and other normative documents.
correspond aux directives européennes suivantes, à leurs normes harmonisées, et aux autres documents normatifs suivants.

Prescripción de la directiva
Bestimmungen der Richtlinie
Terms of the directive
Prescription de la directive

2014/34/UE: Aparatos y sistemas de protección para su utilización en atmósferas explosivas

2014/34/EU: *Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.*

2014/34/EU: *Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.*

2014/34/UE: *Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles.*
 (OJ L 96, 29.3.2014, p. 309-356)

2014/30/UE: Compatibilidad electromagnética
Elektromagnetische Verträglichkeit

2014/30/EU: *Electromagnetic compatibility*

2014/30/UE: *Compatibilité électromagnétique*

(OJ L 96, 29.3.2014, p. 79-106)

2011/65/EU: Directiva RoHS, *RoHS Directive, RoHS Richtlinie, Directive RoHS*

Título y/o nr. así como fecha de emisión de las normas.
Titel und / oder Nr. sowie Ausgabedatum der Norm
Title and / or No. and date of issue of the standard
Titre et / ou No. ainsi que date d'émission des normes:

EN 60 079-0: 2012 + A11: 2013

EN 60 079-1: 2014

EN 60 079-7: 2007

EN 60 079-31: 2014

EN 60 598-1: 2008 + A11: 2009

EN 60 529: 1991 + A1: 2000 + A2: 2013

EN 61 547: 2009

EN 55 015: 2013

EN 61 000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009

EN 61 000-6-2: 2005

EN 61 000-6-4: 2007 + A1: 2011

EN 50 581: 2012

Terrassa, 2016-11-01

Albert Perez

Marti Lizandra

Lugar y fecha
Ort und Datum
Place and date
Lieu et date

Director de Operaciones
Betriebsleiter
Operations Manager
Chef d'Exploitation

Jefe Dpto. aseguramiento de calidad
Lieter des Qualitätswesens
Head of quality assurance dept.
Chef du département assurance de qualité

⁽¹⁾ Organismo notificado (Certificado de examen CE de tipo)
Benannte Stelle (EG-Baumusterprüfbescheinigung)
Notified body (EC-type examination certificate)
Organisme notifié (Examen CE de type)

Laboratorio Oficial J. M. Madariaga (0163)
 Eric Kandel, 1
 E-28906 Getafe

BVS 15 ATEX ZQS/E345 ⁽²⁾

⁽²⁾ Organismo notificado (Aseguramiento de la Calidad Producción)
Benannte Stelle (Qualitätssicherung Produktion)
Notified body (Production Quality Assurance)
Organisme notifié (Assurance Qualité de Production)

DEKRA EXAM GmbH (0158)
 Dinnendahlstraße 9
 D-44809 Bochum

Con el fin de asegurar el funcionamiento de nuestros aparatos rogamos respetar sus instrucciones de uso.

Für den sicheren Betrieb des Betriebsmittels sind die Angaben der zugehörigen Betriebsanleitung zu beachten.
For the safe use of this apparatus, the information given in the accompanying operating instructions must be followed.
Afin d'assurer le bon fonctionnement de nos appareils, prière de respecter les directives du mode d'emploi correspondant à ceux-ci.

CROUSE-HINDS
 SERIES

Eaton is dedicated to ensuring that reliable, efficient and safe power is available when it's needed most. With unparalleled knowledge of electrical power management across industries, experts at Eaton deliver customized, integrated solutions to solve our customers' most critical challenges.

Our focus is on delivering the right solution for the application. But, decision makers demand more than just innovative products. They turn to Eaton for an unwavering commitment to personal support that makes customer success a top priority. For more information, visit

www.eaton.com/electrical.

CZ: "Tento návod k použití si můžete vyžádat ve svém mateřském jazyce u příslušného zastoupení společnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG ve vaší zemi."

DK: "Montagevejledningen kan oversættes til andre EU-sprog og rekvireres hos Deres Cooper Crouse-Hinds/CEAG leverandør"

E: "En caso necesario podrá solicitar de su representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG estas instrucciones de servicio en otro idioma de la Union Europea"

EST: "Seda kasutusjuhendit oma riigikeeles võite küsida oma riigis asuvasest asjaomasest Cooper Crouse-Hinds/CEAG esindusest."

FIN: "Tarvittaessa tämän käyttöohjeen käännös on saatavissa toisella EU:n kielellä Teidän Cooper Crouse-Hinds/CEAG - edustajaltanne"

GR: *Εάν χρειασθεί, μεταφραση των οδηγιών χρήσεως σε άλλη γλώσσα της ΕΕ, μπορεί να ζητηθεί από τον Αντιπρόσωπο της Cooper Crouse-Hinds/CEAG*

H: "A kezelési útmutatót az adott országnyelvén a Cooper Crouse-Hinds/CEAG cég helyi képviselőtől igényelheti meg."

I: "Se desiderate la traduzione del manuale operativo in un'altra lingua della Comunità Europea potete richiederla al vostro rappresentante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

LT: "Šios naudojimo instrukcijos, išverstos į Jūsų gimtąją kalbą, galite pareikalauti atsakingoje "Cooper Crouse-Hinds/CEAG" atstovybėje savo šalyje."

LV: "Šo ekspluatācijas instrukciju valsts valodā varat pieprasīt jūsu valsts atbildīgajā Cooper Crouse-Hinds/CEAG pārstāvniecībā."

M: "Jistghu jitolbu dan il-manwal fil-lingwa nazzjonali taghhom minghand ir-rapprezentant ta' Cooper Crouse Hinds/CEAG f'pajjizhom."

NL: "Indien noodzakelijk kan de vertaling van deze gebruiksinstructie in een andere EU-taal worden opgevraagd bij Uw Cooper Crouse-Hinds/CEAG - vertegenwoordiging"

P: "Se for necessária a tradução destas instruções de operação para outro idioma da União Europeia, pode solicita-la junto do seu representante Cooper Crouse-Hinds/CEAG"

PL: "Niniejszą instrukcję obsługi w odpowiedniej wersji językowej można zamówić w przedstawicielstwie firmy Cooper-Crouse-Hinds/CEAG na dany kraj."

S: "En översättning av denna montage- och skötselinstruktion till annat EU - språk kan vid behov beställas från Er Cooper Crouse-Hinds/CEAG- representant"

SK: "Tento návod na obsluhu Vám vo Vašom rodnom jazyku poskytneme zastúpenie spoločnosti Cooper Crouse-Hinds/CEAG vo Vašej krajine."

SLO: "Navodila za uporabo v Vašem jeziku lahko zahtevate pri pristojnem zastopništvu podjetja Cooper Crouse-Hinds/CEAG v Vaši državi."

RUS: "При необходимости, вы можете запрашивать перевод данного руководства на другом языке ЕС или на русском от вашего Cooper Crouse-Хиндс / CEAG - представителей."

Changes to the products, to the information contained in this document, and to prices are reserved; so are errors and omissions. Only order confirmations and technical documentation by Eaton is binding. Photos and pictures also do not warrant a specific layout or functionality. Their use in whatever form is subject to prior approval by Eaton. The same applies to Trademarks (especially Eaton, Moeller, and Cutler-Hammer). The Terms and Conditions of Eaton apply, as referenced on Eaton Internet pages and Eaton order confirmations.



Cooper Crouse-Hinds, S.A.
 Avd. Sta. Eulalia, 290
 E-08323 Terrassa (Barcelona) Spain
www.crouse-hinds.de
 e-mail: sales.CCH.es@cooperindustries.com

Eaton is a registered trademark.

All trademarks are property of their respective owners.



SCATTERGOOD & JOHNSON LTD

ELECTRICAL ENGINEERING & FLUID CONTROL DISTRIBUTORS

Est.1899

At Scattergood & Johnson Ltd, we pride ourselves on being a technical distributor to specialist industries.

Working with a range of quality product suppliers across a number of specialist markets, we are not your average 'box shifter' - we are your technical and supply chain partner.

We fully support every product we sell - for free! Our internal team and external sales engineers can answer any product or application question, no matter the complexity.

Backing up this technical ability is a range of 50,000+ products available from stock for nationwide next day delivery (same day if required!), or you can collect what you need from any of our trade counters around the UK.

Select your specialist interest below to learn more about how we can help.



Online, In Branch and On the Road - Scattergood & Johnson Ltd, there when you need us.

www.scatts.co.uk